



Jelmagyarázat

földelő szondák összekötése 30x3,5mm horganyzott laposacélal, falszigetelés/burkolat alatt

3m hosszú Ø25mm horganyzott körcél földelő szonda

Ø12mm horganyzott körcél levezető, falszigetelés alatt vezetve, 1 méterenkénti rögzítéssel, csatlakozás jelölt sorszámu 180x140x86mm doboz +0,6m-en falszigetelésbe süllyesztett vizsgáló összekötőhöz

Megjegyzés:

Villámvédelem osztálya: LPS IV.  
Koordinált túlfeszültségvédelem osztálya: SPM III-IV.

Kapcsolatos tervek: Tervjegyzék a műszaki leírásban

Építkezés helye, megnevezése: "JÚLIA FÜRDŐ SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE" TOP-6.5.1-16 ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 4400 NYÍREGYHÁZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957							
Megrendelő: SÓSTÓ GYÓGYFÜRDŐK ZRT. 4431 NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ, SZÓDAHÁZ U. 18.		Módosítások: <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>2018.FEB.</td><td>00</td></tr></table>				2018.FEB.	00
2018.FEB.	00						
Ügyvezető, tervező: Bárány Pál V-15-0381.Vn-51/2012/01 Tervező: Bárány Péter V-01-15135 Tervfajta:		Megnevezés: <b>bárányterv</b> Bárányterv Kft. Cím: H-4402 Nyíregyháza, Westik Vilmos u. 33/D Tel.: +36 30 773 9952 email: info@baranyterv.hu web: www.baranterv.hu					
Kivitelezési terv		Dátum: 2018.MÁR.	Verzió: 00				
		Munkasz.: 18-057	Méretarány: M 1:100				
		Rajzszám:	V-4				